Муниципальное Дошкольное образовательное учреждение Детский сад №18 п.Ишалино

E-mail- galina-arx@mail.ruСайт: http//ural-detcad.ru/dou18ishalino/-Тел.8(35131) 9-62-37

456889 п.Ишалино, Аргаяшского района Челябинской области Ул.Школьная, 18

ИНН 7426006741/ КПП 746001001
ОГРН 1027401481315

Заместителю прокурора района
Советнику юстиции
Глазыриной И.В.
От Заведующего МДОУ Детский сад № 18 п. Ишалино.
Беляковой Г.Ю.

Ответ на предписание № 14/1/1 от 26.02.2021 г

В ответ на ваше ТРЕБОВАНИЕ № 33- 2022 представляем копию Устава МДОУ Д/сад № 18 п. Ишалино, а так же информацию об устранении выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с ФЗ от 21.10.1994 г. «О пожарной безопасности».

В соответствии с предписанием выполнены пункты:

1. Установлена система противопожарной защиты объекта- система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
2. Кабельные линии систем противопожарной защиты в здании выполнены пожаростойким кабелем.
3. Сформированы сигналы на управление в автоматическом режиме установкой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а так же оборудование автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны без участия работников объекта.
4. В помещениях детского сада установлены пожарные извещатели.
5. В группе «Чижики» на втором этаже здания проведена замена линолеума с сертификатом показателя пожарной безопасности не выше КМ2.
6. На противопожарных дверях моечной, прачечной, пищеблока установлены устройства для самозакрывания.
7. Ширина эвакуационного выхода из группы «Непоседы» в общий коридор расширена до 0,8 м. (установлена новая дверь)
8. Ширина эвакуационного выхода из группы «Гномики» в общий коридор расширена до 0,8 м. (установлена новая дверь)
9. Дежурный персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от факторов пожара- приобретены противогазы.
10. Огнетушитель № 7 перезаряжен.
11. В группе «Колокольчики», в помещении для хранения раскладушек дымовые пожарные извещатели установлены на места.

12. Пути эвакуации из помещения детского сада обеспечены знаками пожарной безопасности.
13. Деклорация пожарной безопасности представлена в соответствии с изменениями требований пожарной безопасности.
14. Приёмно-контрольный прибор АПС и СОУЭ обеспечен исправной аккумуляторной батареей.
15. Запрещён доступ посторонних лиц в помещение, где расположен приёмно-контрольный прибор АПС и СОУЭ.
16. Деревянные конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным составом.

Заведующий МДОУ : _____ Белякова Г.Ю.